


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, РОССИЯ, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Сызрани»

С.Н. Гаврилов

«17» сентября 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 17.09.2024 г. № 36006

Дата проведения инспекции: с 17.09.2024 по 17.09.2024

1. Наименование предмета экспертизы:

питьевая вода

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Балашейское
жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р.
Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский
район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский
район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №330 от 05.09.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3226 от 11.09.2024 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Сызрани» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.512226
от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных
испытаний образца воды питьевой централизованного водоснабжения,
отобранной на объекте: Муниципальное унитарное предприятие "Балашейское
жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р. Сызранское
Самарской области (скважина) по адресу: г.п. Балашейка, м.р. Сызранский

Самарской области, ул. Лесная, 13. Проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 3226 от 11.09.2024 г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" АТТЕСТАТ аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512226 от "20" сентября 2013 года) по адресу: 446013, Россия, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48. По исследуемому санитарно - химическому показателю (мутность (по формазину), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел III таблица 3.1. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48			
Регистрационный номер: 820 от 09.09.2024			
Даты проведения: 09.09.2024 - 09.09.2024			
Мутность (по формазину)	1,9 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: питьевая вода

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел III таблица 3.1.

Врач по общей гигиене



Бородачева Ю. А.

ПРОВЕРЕНО
Заместитель
технического директора
Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, РОССИЯ, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская, д. 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

11.09.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3226 от 11.09.2024

Код образца (пробы): 71844.1.09.09.24.В

1. Наименование образца (пробы):

питьевая вода(скважина) №1

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие " Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка
м.р. Сызранский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

2.2 Фактический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, д. 2а

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3226 от 11.09.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.09.2024

5. Дата получения образца (пробы):

09.09.2024

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №330 от 05.09.2024 Место отбора:Скважина.Муниципальное унитарное предприятие "Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области по адресу: г.п. Балашейка, м.р. Сызранский Самарской области,ул.Лесная,13 Акт отбора образцов (проб) от 09.09.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Директор Муниципальное унитарное предприятие " Балашейское жилищно - коммунальное хозяйство" г.п. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области Емельянов В.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
Адрес проведения: 446013, РОССИЯ, Самарская область, Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48				
Регистрационный номер: 820 от 09.09.2024				
Даты проведения: 09.09.2024 - 09.09.2024				
1	Мутность (по формазину)	1,9 ± 0,4	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Каурова Татьяна Геннадьевна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3226 от 11.09.2024 Стр.2 из 2